

上海市住房和城乡建设管理委员会文件

沪建设施〔2023〕255号

上海市住房和城乡建设管理委员会 关于加强家用液化石油气调压器、燃气泄漏 报警保护装置等产品使用管理的通知

各区建设管理（交通）委，各燃气经营企业：

为维护人民群众生命财产安全，提升用户端燃气用气安全水平，减少不合格燃气器具及附属配件产品带来的安全隐患，现将市市场监督管理局2022年抽查的家用液化石油气调压器、燃气泄漏报警保护装置等不合格产品告知如下：

一、上海永展机械电气有限公司生产的型号为TZ01的家用液化石油气调压器（不合格项目：结构、出口压力、耐冲击性、连接接头机械强度、标志）和型号为JYT0.6L-K的封闭式瓶装液化石油气调压器（不合格项目：出口压力、耐冲击性、连接接头机械强度）；

二、上海花美环保科技有限公司生产的型号为 RLB-ZH-10-CJ/T197-2010 的燃气用不锈钢波纹管（不合格项目：标志）；

三、上海鸿消电子有限公司生产的型号为 GTQ-HX561W 的燃气泄漏报警保护装置（不合格项目：基本性能）；

四、汉威科技集团股份有限公司生产的型号为 GTQ-BS01 的燃气泄漏报警保护装置（不合格项目：基本性能）；

五、杭州德意智家股份有限公司生产的型号为 220V~530W JJZT-X-90B0 的集成灶（不合格项目：结构）；

六、上海朗申电子科技有限公司生产的型号为 ZCTG-30 的燃气中餐炒灶（不合格项目：热负荷准确度、熄火保护装置、电气性能）。

相关监督抽查公告详见市市场监管局官网，具体地址为：<http://scjgj.sh.gov.cn/923/20230317/2c984a7286e9eda40186ed4f4b970781.html>。

针对燃气器具与燃气泄漏报警保护装置备案目录内企业产品不合格的情况，我委将加大后续跟踪监督检查力度。请各区行业管理部门予以关注，各燃气经营企业严把采购关，确保安装的液化石油气调压器、燃气用不锈钢波纹软管、燃气泄漏报警保护装置等产品符合相关标准，并做好安全用气宣传工作。

特此通知。

2023年5月25日

(此件公开发布)

抄送：市燃气管理事务中心。

上海市住房和城乡建设管理委员会办公室

2023年5月26日印发
